

# А К Т

г. Бугульма

«15» 12 2022 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представители энергоснабжающей организации  
ОАО «Бугульминское предприятие тепловых сетей» инженер ОС и ТИ

мастер Контрактор Кудряшова, Светлана  
и представитель «Абонента» \_\_\_\_\_

произвели контрольную проверку состояния тепловых сетей и внутренней системы отопления  
на объекте потребителя по адресу ул. Крайняя, 29

кв. 42 Архипова  $t +6^{\circ}\text{C}$  Крайнова

кв. 21 Тимофеева  $t 18,2^{\circ}\text{C}$  Сорокина

кв. 22 Таланов  $t 16^{\circ}$  Таланов

кв. 24 Тетина  $t 14^{\circ}$  Дз

кв. 3 Тусев  $t 19,3$  Дз

кв. 17 Зайнуллина  $t 18,2$  Дз

Представители энергоснабжающей организации:

«Абонент» \_\_\_\_\_

А К Т

г. Бугульма

« 15 » 12 20 22 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представители энергоснабжающей организации ОАО «Бугульминское предприятие тепловых сетей» инженер ОС и ТИ

мастер Контрактор Курбанов, Свешников  
и представитель «Абонента» \_\_\_\_\_

произвели контрольную проверку состояния тепловых сетей и внутренней системы отопления на объекте потребителя по адресу ул. Красноармейская д. 31

кв 41. Матвеев  $t 17^{\circ}$

кв. 46 Верховский  $t 19^{\circ}$

кв 45 Тусов  $t 23,1^{\circ}$

кв 57 Зайнуллин  $t 20,3^{\circ}$

кв 26 Арапов  $t 22,6^{\circ}$

кв. 21 Руден  $t 20,1^{\circ}$

кв 1 Бекешев  $t 17^{\circ}$

кв 5 Дмитриев  $t 17^{\circ}$

Представители энергоснабжающей организации:

«Абонент» \_\_\_\_\_

А К Т

г. Бугульма

«15» 12 2022 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представители энергоснабжающей организации  
ОАО «Бугульминское предприятие тепловых сетей» инженер ОС и ТИ

мастер Контрольщик Курьянов, Светлана  
и представитель «Абонента» \_\_\_\_\_

произвели контрольную проверку состояния тепловых сетей и внутренней системы отопления  
на объекте потребителя по адресу д. Верушок 6

кв. 20 Алейни t 20° [Signature]

кв. 52. Пономарева t 22° [Signature]

кв. 54 Алев. t 20,3 [Signature]

кв. 11 Таммишева t 19,3 [Signature]

кв. 43 Ворончихина t 21° [Signature]

кв. 85 Попорова t 17° Попорова

Представители энергоснабжающей организации:

«Абонент» \_\_\_\_\_



А К Т

г. Бугульма

«13» 12 2022 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представители энергоснабжающей организации ОАО «Бугульминское предприятие тепловых сетей» инженер ОС и ТИ

мастер Контролеры Кузнецова, Светличина,  
и представитель «Абонента» \_\_\_\_\_

произвели контрольную проверку состояния тепловых сетей и внутренней системы отопления на объекте потребителя по адресу ул. Красноармейская д. 37

кв. 22 Кузнецова  $\pm 22^{\circ}$  Хусейн

Кв. 31 Воронова  $\pm 19^{\circ}$  Ильин

Кв 18 Бакин  $\pm 20,5^{\circ}$  Башкир

Кв 7 Тасова  $\pm 19^{\circ}$  Тариф

Кв 12 Зеленицы  $\pm 21$  Зеленица

Кв 110 Тарникова  $\pm 19^{\circ}$  Тарникова

Кв 118 Узбекова  $\pm 20^{\circ}$  Узбекова

Кв 116 Иванова  $\pm 19$  Иванова

Кв 68 Арзамасцев  $\pm 17$  Арзамасцев

Представители энергоснабжающей организации:

«Абонент» \_\_\_\_\_

# А К Т

г. Бугульма

«15» 12 2022 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представители энергоснабжающей организации  
ОАО «Бугульминское предприятие тепловых сетей» инженер ОС и ТИ

мастер Контрактор Кудымов, Светлана  
и представитель «Абонента» \_\_\_\_\_

произвели контрольную проверку состояния тепловых сетей и внутренней системы отопления  
на объекте потребителя по адресу ул. Краснорыбская д. 35

кв. 3 Муромова  $t = 18,7$  В.С.

кв. 4 Сидорова  $t = 22$  В.С.

кв. 37 Рязанский  $t = 20$  В.С.

кв. 52 Афанасова  $t = 22$  В.С.

кв. 48 Вороженин  $t = 21,5$  В.С.

кв. 77 Сергеева  $t = 18,3$  В.С.

кв. 81 Часовов  $t = 20,8$  В.С.

Представители энергоснабжающей организации:

«Абонент» \_\_\_\_\_

А К Т

г. Бугульма

«15» 12 2022 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представители энергоснабжающей организации  
ОАО «Бугульминское предприятие тепловых сетей» инженер ОС и ТИ  
мастер Хитраев Рудольфович, Александрович  
и представитель «Абонента» \_\_\_\_\_

произвели контрольную проверку состояния тепловых сетей и внутренней системы отопления  
на объекте потребителя по адресу ул. Красноармейская д. 57

кв 17 Кудряшова t 21° OK

кв. 19 Сергеева t 21,4 OK

кв 20 Шарфутдиновы t 22° OK

кв 27 Чочаева t 20° OK

кв. 39 Федорова t 19° OK

кв 91 Киселева t 21 OK

кв 68 Ушаева t 26,6 OK

Представители энергоснабжающей организации:

«Абонент» \_\_\_\_\_

# А К Т

г. Бугульма

«16» 12

20 22 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представители энергоснабжающей организации  
ОАО «Бугульминское предприятие тепловых сетей» инженер ОС и ТИ

мастер Контриков Кузнецов, Александр  
и представитель «Абонента» \_\_\_\_\_

произвели контрольную проверку состояния тепловых сетей и внутренней системы отопления  
на объекте потребителя по адресу ул. М. Джалиля 22

кв. 111 Дома нет.

кв 118 Шаймарданов ± 20,1 кв

кв 120 Платова ± 19,9 кв

кв 119 Дома нет.

кв. 91 Рабибов ± 21° кв

кв 37 Саманова ± 19,6 от подписи  
отказано.

кв 35 Рошина ± 18,2 кв

кв 27 Абулханова ± 19,3 кв

Представители энергоснабжающей организации:

«Абонент» \_\_\_\_\_



# А К Т


г. Бугульма


« 16 » 12 20 22 г.


Мы, нижеподписавшиеся, представители энергоснабжающей организации  
ОАО «Бугульминское предприятие тепловых сетей» инженер ОС и ТИ


мастер Кочетов  
и представитель «Абонента» \_\_\_\_\_


произвели контрольную проверку состояния тепловых сетей и внутренней системы отопления  
на объекте потребителя по адресу ул. Тареевской ул.


кв 27 Кочетов  $t 18^{\circ}$  


кв 28 Тареев  $t 20,2^{\circ}$  

кв 25 Хорошавина  $t 19,6^{\circ}$  

кв 55 Худякова  $t 18,7^{\circ}$  

кв 56 Мамеева  $t 20^{\circ}$  

кв 81 Тареев  $t 14,3^{\circ}$  

кв 88 Аношин  $t 14,5^{\circ}$  

Представители энергоснабжающей организации:

«Абонент» \_\_\_\_\_

А К Т

г. Бугульма

«16» 12 2022 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представители энергоснабжающей организации  
ОАО «Бугульминское предприятие тепловых сетей» инженер ОС и ТИ

мастер \_\_\_\_\_  
и представитель «Абонента»  
контролер Стеженина и Кудряшова  
произвели контрольную проверку состояния тепловых сетей и внутренней системы отопления  
на объекте потребителя по адресу \_\_\_\_\_  
Бауманова 11

кв 3 Каримов  $t' 19,5$  ✓ *Лаз*

кв 5 Муромов  $t' 22,3$  ✓ *Л*

кв 6 Савочкин  $t' 23,1$  ✓ *Савочкин*

кв 25 Тасадан  $t' 21^{\circ}$  ✓ *Т*

кв 26 Яковлева  $20^{\circ}$  ✓ *Яковл*

кв 34 Красинова  $t' 22^{\circ}$  ✓ *Крас*

кв 61 Масбулинов  $t' 19$  ✓ *Масбу*

кв 62 Каримов  $t' 19^{\circ}$  ✓ *Кар*

Представители энергоснабжающей организации: *Сверж*

«Абонент» \_\_\_\_\_

# А К Т

г. Бугульма

«16» 12

2022 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представители энергоснабжающей организации  
ОАО «Бугульминское предприятие тепловых сетей» инженер ОС и ТИ

мастер контрагера Стеженина и Курьлева  
и представитель «Абонента» \_\_\_\_\_

произвели контрольную проверку состояния тепловых сетей и внутренней системы отопления  
на объекте потребителя по адресу ул. Баумана 16

кв 80 Тюрин  $\pm 19^{\circ}$  ✓ [подпись]

кв 83 Крелка  $\pm 20^{\circ}$  ✓ [подпись]

кв 55 Абрамов  $\pm 21^{\circ}$  ✓ Абрамов

кв 56 Лананов  $\pm 18^{\circ}$  ✓ [подпись]

кв 59 Шадрин  $\pm 18^{\circ}$  ✓ [подпись]

кв. 6 Статник  $\pm 19^{\circ}$  ✓ [подпись]

кв. 58 Богданов  $\pm 17^{\circ}$  ✓ [подпись]

кв 17 Зимарева  $\pm 16^{\circ}$  ✓ [подпись]

Представители энергоснабжающей организации:

«Абонент» \_\_\_\_\_

А К Т

г. Бугульма

16» 12

20 2012 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представители энергоснабжающей организации  
ОАО «Бугульминское предприятие тепловых сетей» инженер ОС и ТИ

мастер Контролера Степанин А. В. и Кудряшев В. В.  
и представитель «Абонента» \_\_\_\_\_

произвели контрольную проверку состояния тепловых сетей и внутренней системы отопления  
на объекте потребителя по адресу ул. Сафьян г. 31

кв 46 Ланшанов  $t^{\circ} 22$  станшанов

кв 50 Каравеев  $t^{\circ} 21$  ✓

кв 43 Мерзюков  $t^{\circ} 21$  ✓

кв 44 Тетухов  $t^{\circ} 21,3$  ✓

кв 45 Кондратьев  $t^{\circ} 23^{\circ}$  ✓

кв 23 Кудряшев  $t^{\circ} 22,7$  ✓

кв 28 Степанов  $t^{\circ} 22$  ✓

кв 13 Александров  $t^{\circ} 20$  ✓

кв 14 Доронкин  $t^{\circ} 23$  ✓

Представители энергоснабжающей организации:

Степанин

«Абонент» \_\_\_\_\_