

А К Т

г. Бугульма

«19» 12

2022 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представители энергоснабжающей организации ОАО «Бугульминское предприятие тепловых сетей» инженер ОС и ТИ

мастер контраера Светишкина и Кузьмина  
и представитель «Абонента» контраера

произвели контрольную проверку состояния тепловых сетей и внутренней системы отопления на объекте потребителя по адресу ул. Октябрьская д 14

кв 4 Чинар  $t^{\circ} 20,8$  ✓ Шуф

кв 3 Киреева  $t^{\circ} 18^{\circ}$  ✓ Шуф

кв 16. Саенкина  $t^{\circ} 14^{\circ}$  ✓ Шуф

кв 25 Кеновалов  $t^{\circ} 17^{\circ}$  ✓ Шуф

кв 19 Торашеве  $20,7$  ✓ Шуф

кв 34 Сагапов  $t^{\circ} 22,1$  ✓ Шуф

кв 32 Куприянове  $21,1$  ✓ ✓ Шуф

кв 38 Сидоров  $t^{\circ} 16^{\circ}$  ✓ Шуф

Температура на входе в дом 66,04 с  
соответствует температурному графику, в паспорте нет

Представители энергоснабжающей организации: Светишкина

«Абонент» \_\_\_\_\_

А К Т

г. Бугульма

20 12 20 22

Мы, нижеподписавшиеся, представители энергоснабжающей организации  
ОАО «Бугульминское предприятие тепловых сетей» инженер ОС и ТИ

мастер Контролера Светленкина и Курдюмшова  
и представитель «Абонента» \_\_\_\_\_

произвели контрольную проверку состояния тепловых сетей и внутренней системы отопления  
на объекте потребителя по адресу ул. Сайдашева д 7

кв 83 Данилова t° 18 ✓ OK

кв 81 Латыпова t° 19 ✓ OK

кв 84 Беспалов t° 18 ✓ OK

кв 86 Крамова t 18,8 ✓ OK

кв 85 Звоничева t 20 ✓ OK

кв. 70 Бикташарова t 20,3 ✓ OK

кв 72 Лесничкина t 20,3 ✓ OK

кв 73 Владимиров t 22,8 ✓ OK

кв 66 Брашна t 16° ✓ OK

Температура на входе в дом 60,2°C, соответствует темп. графикам. Температуры в радиаторах, по мере необходимости.

Представители энергоснабжающей организации: Мурзаев, Степанов

«Абонент» \_\_\_\_\_

АКТ

г. Бугульма

«20» 12 20 12

Мы, нижеподписавшиеся, представители энергоснабжающей организации ОАО «Бугульминское предприятие тепловых сетей» инженер ОС и ТИ

мастер контрактор Светинкина и Курашев и представитель «Абонента» \_\_\_\_\_

произвели контрольную проверку состояния тепловых сетей и внутренней системы отопления на объекте потребителя по адресу ул. Саидовское 49А

кв 43 Мухеев t° 20 ✓

кв 18 Каминкина t° 22 ✓

кв 16 Севостянцева t 21,3 ✓

кв 17 Золотухина t° 20,7 ✓

кв 29 Шимова t 24 ✓

кв 35 Лукина t° 26 ✓

кв 8 Работкина t° 26,5 ✓

кв 2 Филимонова t° 23,6 ✓

кв 47 Александрович t° 23 ✓

Температура на входе в дом во, H с, соответствует темпер. графику тепло нет. Теплообменник в норме.

Представители энергоснабжающей организации: Светинкина Курашев

«Абонент» \_\_\_\_\_

# АКТ

г. Бугульма

«20» 12 2022 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представители энергоснабжающей организации  
ОАО «Бугульминское предприятие тепловых сетей» инженер ОС и ТИ

мастер Контролера Светлицкина и Курбалиева  
и представитель «Абонента» \_\_\_\_\_

произвели контрольную проверку состояния тепловых сетей и внутренней системы отопления  
на объекте потребителя по адресу ул. 14 Павших 69

кв. 81 Тамагов  $t^{\circ} 21,4$  ✓ Девякин

кв. 84 Соловьеве  $t^{\circ} 22$  ✓ Сонин

кв. 87 Канустина  $t^{\circ} 25,7$  ✓ Девякин

кв. 93 Борисов  $t^{\circ} 20,3$  ✓ Девякин

кв. 68 Тамаша  $t^{\circ} 20,1$  ✓ В

кв. 42 Анисов  $t^{\circ} 22,6$  ✓ от розетки  
отключился

кв. 44 Биктирикова  $t^{\circ} 20,8$  ✓ Девякин

кв. 68 Габрибуллина  $t^{\circ} 20$  ✓ Девякин

кв. 52 Рамазанова  $t^{\circ} 17,7$  ✓ Девякин

кв. 51 Шенюшова  $t^{\circ} 19$  ✓ Девякин

Температура на входе в дом 61,61, соответствует норме  
Представители энергоснабжающей организации: Светлицкин / Курбалиев Теплоснабженец в норме

«Абонент» \_\_\_\_\_

# А К Т

г. Бугульма

«20» 12 20 22

Мы, нижеподписавшиеся, представители энергоснабжающей организации  
ОАО «Бугульминское предприятие тепловых сетей» инженер ОС и ТИ

мастер Контраеро Светиенкина и Кудвильева  
и представитель «Абонента» \_\_\_\_\_

произвели контрольную проверку состояния тепловых сетей и внутренней системы отопления  
на объекте потребителя по адресу ул. Павших д. 77

кв 2 Краюва  $t^{\circ} 22$  ✓ [подпись]

кв 5 Цорнаман  $t^{\circ} 21$  ✓ [подпись]

кв 4 Алексеева  $t^{\circ} 20$  ✓ [подпись]

кв 20 Мертыхов  $t^{\circ} 20$  ✓ [подпись]

кв 47 Маннанова  $t^{\circ} 20$  ✓ [подпись]

кв 62 Тюномарьева  $t^{\circ} 20,1$  ✓ [подпись]

кв 66 Карцова  $t^{\circ} 21,1$  ✓ [подпись]

кв 69 Тавлов  $t^{\circ} 20^{\circ}$  ✓ [подпись]

кв 68 Никанов  $t^{\circ} 20^{\circ}$  ✓ [подпись]

кв 92 Молотова  $t^{\circ} 20,1$  ✓ [подпись]

Температура на входе в дом 68,69, соответствует темп./улице  
Представители энергоснабжающей организации: наиб нет

«Абонент» \_\_\_\_\_

[подпись] Ильин Теплоснабжение в корпусе

# АКТ

г. Бугульма

« 20 » 12 20 dd г.

Мы, нижеподписавшиеся, представители энергоснабжающей организации ОАО «Бугульминское предприятие тепловых сетей» инженер ОС и ТИ

мастер контролера Степановича и Курбанова  
и представитель «Абонента» \_\_\_\_\_

произвели контрольную проверку состояния тепловых сетей и внутренней системы отопления на объекте потребителя по адресу Т4 Павших д. 71

кв 82 Пугачева  $t$  18° ✓ Бугульма

кв 83 от подлеса отапливается 19°

кв 90 Степанова  $t$  23 ✓ Степанов

кв 65 Кабыбулинская  $t$  19 ✓ Кабы

кв 64 Горюхиной  $t$  19,3 ✓ Горюх

кв 68 Прохоравиной  $t$  20,1 ✓ Прохор

кв 46 Малюкеева  $t$  18 ✓ Малю

кв 11 Подкопачев  $t$  18 ✓ Подкоп

кв 5 Алексеева  $t$  19°

Температура на входе в дом 60,97, соответствует  
температурному графику. Термоснабжение в норме.  
Малю нет.

Представители энергоснабжающей организации: Светлана Мухоморова

«Абонент» \_\_\_\_\_

А К Т

г. Бугульма

«20» 12

2022

Мы, нижеподписавшиеся, представители энергоснабжающей организации ОАО «Бугульминское предприятие тепловых сетей» инженер ОС и ТИ

мастер контролера Степанкина и Кудряшова и представитель «Абонента»

произвели контрольную проверку состояния тепловых сетей и внутренней системы отопления на объекте потребителя по адресу ул. 14 Павших 75

кв 3 Гарева t° 19 ✓ ДУ

кв 8 Карасев t° 18,5 ✓ А

кв 10 Грачева t° 22,4 ✓ Ушир

кв 20 Макарова t° 20 ✓ Риска

кв 15 Саидова t° 20 ✓ Кин

кв 61 Корчагина t° 19 ✓ Бул

кв 18 Бочаев t° 20 ✓ Бочаев

кв 70 Давидов t° 20 ✓ Давидов

кв 65 Макарова t° 21 ✓ Макарова

кв 49 Манарова Ф.С. ✓ Манарова

Температура на входе в доме 61,68 соответствует тепло графику. Теплоноситель в норме. Жалоб нет

Представители энергоснабжающей организации:

Степанкина

«Абонент»

А К Т

г. Бугульма

«20» 12

2022 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представители энергоснабжающей организации ОАО «Бугульминское предприятие тепловых сетей» инженер ОС и ТИ

мастер контрактор Светенкина и Кузьмичев  
и представитель «Абонента» \_\_\_\_\_

произвели контрольную проверку состояния тепловых сетей и внутренней системы отопления на объекте потребителя по адресу ул. Саидашева д. 9

кв 41 Гафарова t° 21 ✓

кв 43 Дуванскан t° 24,6 ✓

кв 25 Мерова t° 23 ✓

кв 34 Сайфуллина t° 20 ✓

кв 35 Сайрулдинов t° 20,5 ✓

кв 23 Дунаева t° 20 ✓ Дунаева

кв 2 Лесин t° 20,2 ✓

кв 8 Шеранова t° 21,4 ✓  
Температура на входе в дом 59,82°С соответствует нормативу. Температуры в доме. Необдмет.

Представители энергоснабжающей организации: Светенкина

«Абонент» \_\_\_\_\_