

Утверждаю :
 Генеральный директор
 АО "Бугульминское ПТС"
 Наумов В.А.
 " " " 2026 г.

График
 гидравлического испытания тепловых сетей
 после отопительного сезона (весна с 12 мая по 22 мая 2026 года)

	Наименование	Гидравлическое испытание трубопроводов (отопление)		
		дата испытания	рабочее давление, кгс/см2	испыт. давл. шие, кгс/см2
	Шайхутдинов Р.М.			
1	Бойлерная молгородка	12.05.2026	4,8	7,5
2	Бойлерная 12 школы	15.05.2026	4,5	7,5
3	Бойлерная микрорайона 4 "а"	18.05.2026-19.05.2026	6,0	7,5
4	Бойлерная 40 кв	13.05.2026	5,0	7,5
5	Котельная 31 кв	14.05.2026	5,0	7,5
	Горшенин О.А.			
6	Котельная № 4 школы п.г.т.Карабаш	12.05.2026	4,0	7,5
7	Котельная № 5 СОК п.г.т.Карабаш	12.05.2026	5,5	7,5
8	Котельная БЭС	13.05.2026	4,0	7,5
9	Котельная 8 школы	14.05.2026	4,0	7,5
10	Котельная Птицевода	18.05.2026-18.05.2026	5,5	7,5
	Савельев О.В.			
11	Котельная горбольницы	12.05.2026	6,0	7,5
12	Котельная 11 школы	18.05.2026 - 19.05.2026	6,0	7,5
13	Котельная горсада	13.05.2026	6,0	7,5
	Тарасов В.И.			
14	Котельная 105 кв	12.05.2026-13.05.2026	6,0	7,5
15	Котельная Керамик	14.05.2026-15.05.2026	5,0	7,5
	Минуллин Р.Р.			
16	Котельная 53 кв	12.05.2026-13.05.2026	6,0	7,5
17	Котельная 46 кв	14.05.2026-15.05.2026	5,0	7,5
18	Котельная 21 кв	18.05.2026-19.05.2026	5,0	7,5
	Моргачев П.В.			
19	Бойлерная 75 кв	12.05.2026	5,0	7,5
20	Бойлерная УТТ	13.05.2026	5,0	7,5
21	Центр.отопит.котельная № 3	14.05.2026	8,0	12,0
	Быстров В.Э.			
22	Котельная 67 кв	15.05.2026	6,0	7,5
23	Бойлерная 88 кв	18.05.2026	5,8	7,5
24	Бойлерная 95 кв	20.05.2026	5,5	7,5
25	Бойлерная 92 кв	12.05.2026-13.05.2026	6,0	7,5
	Быстров В.Э.			
26	Бойлерная 182 кв	12.05.2026-13.05.2026	6,0	7,5
27	Бойлерная 22 кв	20.05.2026	5,5	7,5

Наименование		Гидравлическое испытание трубопроводов (отопление)		
		дата испытания	рабочее давление, кгс/см2	испыт.давление, кгс/см2
28	Бойлерная 102 кв Юнусов Д.М.	18.05.2026-19.05.2026	5,0	7,5
29	Бойлерная 19 кв	12.05.2026	6,0	7,5
30	Бойлерная 38 кв	13.05.2026-14.05.2026	7,0	7,5
31	Бойлерная 32 кв	15.05.2026	7,0	7,5
32	Бойлерная 51 кв Золотов В.П.	18.05.2026-19.05.2026	5,5	7,5
33	Котельная РМЗ	12.05.2026	6,0	7,5
34	БМК -500 кВт по ул.Комарова ж/д	13.05.2026	3,0	7,5
35	Котельная НГЧ-10	18.05.2026-19.05.2026	6,0	7,5
36	Бойлерная горбольницы	опрессовка совместно с котельной горбольницы		
37	Бойлерная 53 кв	опрессовка совместно с котельной 53 кв		
38	Котельная 38 кв	опрессовка совместно с бойлерной 38 кв		
39	Котельная 182 кв	не имеет сетей отопления, подлежащих опрессовке		
40	Котельная 4а	не имеет сетей отопления, подлежащих опрессовке		
41	Котельная УТТ	не имеет сетей отопления, подлежащих опрессовке		
42	Котельная 75 кв	не имеет сетей отопления, подлежащих опрессовке		
43	Котельная СОК	не имеет сетей отопления, подлежащих опрессовке		
44	Котельная Деповская	не имеет сетей отопления, подлежащих опрессовке		
45	Котельная Парковая	не имеет сетей отопления, подлежащих опрессовке		
46	Бойлерная БМЗ	не имеет сетей отопления, подлежащих опрессовке		

Всего объектов 46 в т.ч. котельные -27, бойлерные 19.

подлежат опрессовке - 40 объект,
не подлежат опрессовке -8 объекта,
совместная опрессовка - 3 объекта.

Главный инженер

Валов В.А.

Согласовано:

Зам.главного инженера

Начальник энергорайона №1

Начальник энергорайона №2

Начальник ПТО

Выпазов А.А.

Хайдаров З.З.

Сафиуллин Ф.А.

Ильина Т.В.